Office de la consommation
Qualité et distribution de l'eau
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

STS 0176

Commune de Saint-Cergue
Service des eaux
Case postale 103
1264 St-Cergue

REÇU LE
23 OCT. 2019

Epalinges, le 22.10.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-44165 **V 1**

INTRODUCTION

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Cergue
Prélèvement du :	16.10.2019
Date arrivée :	17.10.2019
Effectué par :	Monsieur Patrick GILLIÉRON
Remarque :	Analyses suite au nettoyage d'un réservoir.

ÉCHANTILLON(S)

19-120642	Eau potable dans le réseau de distribution R - Réservoir de Saint-Cergue, R1.2 - Réservoir des Cheseaux - Cuve 2 Sud-Ouest	Conforme
19-120643	Eau potable dans le réseau de distribution R - Réservoir de Saint-Cergue, R1.1 - Réservoir des Cheseaux - Cuve 1 Nord-Ouest	Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-120642

Prélèvement du :	16.10.2019
Secteur :	R - Réservoir de Saint-Cergue
Lieu de prélèvement :	R1.2 - Réservoir des Cheseaux - Cuve 2 Sud-Ouest,
Dénomination spécifique :	Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	48 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 19-120643

Prélèvement du : 16.10.2019
Secteur : R - Réservoir de Saint-Cergue
Lieu de prélèvement : R1.1 - Réservoir des Cheseaux - Cuve 1 Nord-Ouest,
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	22 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 208.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

p.o.
LE CHIMISTE CANTONAL

canton de vaud

Office de la consommation
Qualité et distribution de l'eau
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

STS 0176

REÇU LE
23 OCT. 2019

Commune de Saint-Cergue
Service des eaux
Case postale 103
1264 St-Cergue

Epalinges, le 21.10.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-43485 **V 1**

INTRODUCTION

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Commune de Saint-Cergue
Prélèvement du :	15.10.2019
Date arrivée :	16.10.2019
Effectué par :	Commune de Saint-Cergue

ÉCHANTILLON(S)

19-117350	Eau potable dans le réseau de distribution 4204 - La Cure, RF-BH 104 - Réseau, Chemin de la Bouriaz, 1264 St-Cergue	Conforme
19-117437	Eau potable dans le réseau de distribution R - Réservoir de Saint-Cergue, R1.6 - Réservoir la Chenalette - Réseau supérieur	Conforme
19-117440	Eau potable dans le réseau de distribution 4361 - Saint-Cergue, 4 - Centre Le Vallon - Robinet du lavabo concierge, 1264 St-Cergue	Conforme
19-117443	Eau potable dans le réseau de distribution 4361+ - Réseau de Saint-Cergue, RE-02 - Réseau Ouest - C/o Derillat - Robinet extérieur, Route de la Prangine 11, 1264 St-Cergue	Conforme

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-117350

Prélèvement du :	15.10.2019
Secteur :	4204 - La Cure
Lieu de prélèvement :	RF-BH 104 - Réseau, Chemin de la Bouriaz, 1264 St-Cergue
Dénomination spécifique :	Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	13 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 19-117437

Prélèvement du : 15.10.2019
Secteur : R - Réservoir de Saint-Cergue
Lieu de prélèvement : R1.6 - Réservoir la Chenalette - Réseau supérieur,
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	3 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 19-117440

Prélèvement du : 15.10.2019
Secteur : 4361 - Saint-Cergue
Lieu de prélèvement : 4 - Centre Le Vallon - Robinet du lavabo concierge, 1264 St-Cergue
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	2 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 19-117443

Prélèvement du : 15.10.2019
Secteur : 4361+ - Réseau de Saint-Cergue
Lieu de prélèvement : RE-02 - Réseau Ouest - C/o Derillat - Robinet extérieur, Route de la Prangine 11, 1264 St-Cergue
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	83 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 406.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

p.o.

LE CHIMISTE CANTONAL